

Verkostosta tehdyt analyysit 1.7.-31.12.2018, jaksottainen valvonta						
KVVY-Tutkimus Oy, laboratorio						
Näytepäivämäärä	12.9.2018	12.9.2018	13.9.2018	13.9.2018	18.9.2018	18.9.2018
Näytepäivämäärä	Pulkkakatu 3	Rounionkatu 140, Nokia	Mallastehtaan katu 14	Juvankatu 13	Sasintie 577, Hämeenkyrö	Hakkarinkaari 4
*Koliformiset bakteerit, pmy/100 ml			0	0		
*E.coli, pmy/100 ml			0	0		
*Suolistoperäiset enterokokit, pmy/100 ml	0	0	0	0		
*Heterotrofinen pesäkeluku 22°C, pmy/ml	0	0	3	0		
*Clostridium perfringens, pmy/100 ml				0		
Ulkonäkö	Kirkas	Kirkas	Kirkas	Kirkas		
Haju			Ei todettu	Ei todettu		
Maku			Ei todettu	Ei todettu		
Kokonaiskloori, mitattu maastossa, mg/l	0,06	0,05	0,05	0,19	0,1	0,12
Vapaa kloori, mitattu maastossa, mg/l	0,05	0,05	0,05	0,15	0,07	0,1
*pH			8,3	8,2		
*Sähkönjohtavuus, mS/m			17,2	14,6		
*Sameus, FNU			<0,2	<0,2		
*Väriluku, mg/l Pt						
*Väriluku, mg/l Pt			<5	<5		
*Ammoniumtyppi, µg/l N			6	3		
*Nitriittityppi, µg/l N			<2	<2		
*Nitraattityppi, µg/l N			48	30		
*Nitriitti- ja nitraattitypen summa, µg/l N			48	30		
*Fluoridi, mg/l			0,12	0,097		
*Kloridi, mg/l			6,7	4,4		
*Sulfaatti, mg/l			29	28		
*Rauta µg/l			43	15		
*Mangaani, µg/l			1,9	<1		
*Alumiini, µg/l			17	14		
*Kupari, µg/l			5,2	17		
*Natrium, mg/l			6,1	2,9		
*Arseeni, µg/l			0,21	0,18		
*TOC, mg/l			1,4	1,5		
*Trihalometaanit yhteensä, µg/l			15	13		
*Kloroformi, µg/l			11	10		
*Bromoformi, µg/l			<0,5	<0,5		
*Dibromikloorimetaani, µg/l			0,78	<0,5		
*Bromidikloorimetaani, µg/l			3	2,2		
Pestisidit			Ei todettu		Todettu	Todettu
*Dalaponi, µg/l			<0,10			
*Atratsiini, µg/l					0,01	
*DIA, µg/l						<0,010
*DEA, µg/l					<0,010	
*BAM, µg/l					0,03	0,015
Lämpötila, °C	14,6	13,2	18	15,9	6,7	7,4

* Akkreditoitu menetelmä